



PLANTA BAIXA SUPERIOR
ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Extintor com carga de P6. Capacidade extintora: 20BC		Extintor com carga de água. Capacidade extintora: 2A
	Luminária bloco autônomo, potência 2x55W. Raio de abrangência: 15,0m		Luminária bloco autônomo, potência 9W. Raio de abrangência: 7,5m
	Ponto de iluminação para sinalização de balizamento		

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
	Código da placa a ser instalada. Altura da placa*. Largura da placa*.		Código da placa a ser instalada. Altura da placa*. Largura da placa*.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
S-8	Indicação do sentido de fuga por escada descendo a direita. Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente;		
S-3	Indicação do sentido da saída de emergência para indicar o seu sentido. Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente;		
E-5	Extintor de Incêndio. Indicação de localização dos extintores de incêndio. Símbolo: quadrado; Fundo: vermelho; Pictograma: fotoluminescente.		

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
	Saídas de emergência		Sinalização de emergência
	Iluminação de emergência		Extintores

 Rua Pedro Romão de Melo, 21 - Bairro: Bragança, s/n - 55.000-000 - PE - Centro - CEP 55.001-200 Fone: 3199-0030 atendimento@attitude.com.br		Responsável Técnico: Rogério A. Philipp Engenheiro Civil - CREA/PE 12.451/10 Registro: 4.82340 CNPJ: 15.853.100/0001-89	Responsável Projeto: Guilherme Henrique Frigo Engenheiro Civil - CREA/PE 12.451/10 Registro: 4.82340 CNPJ: 15.853.100/0001-89	Responsável Execução: Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 6. REGIÃO - Rua Itacolumi S/n, Rua Cristiano Mouton de Rocha - Num. 1954 - Bairro Menino Deus - Pato Branco - PR	Data: Jul/2023 Escala: Indicada Folha Nº: 02 de 02
--	--	---	---	---	---